

工程竣工验收单		
工程名称	10KV文旅综合体供电工程项目	
建设单位	通辽经济技术开发区建设管理局	
监理单位	信驰工程顾问有限公司	
设计单位	通辽市泓源电力工程有限公司	
施工单位	通辽光远电力安装有限责任公司新城区分公司	
验收结论：以依据合同要求完成全部工作内容，并已完工送电，工程质量达到合格验收标准。		
1、角钢接地极49根；2、砌筑电缆井24座		
3、砌筑分支箱基础5座；4、砌筑环网柜井2座，		
5、砌筑电缆柜围栏基础7座；6、水平导向钻进1750M.		
会签栏	建设单位（章）	监理单位（章）
		
	2023 年 4 月 26 日	年 月 日
	设计单位（章）	施工单位（章）
		
	年 月 日	年 月 日